NOTA BENE:
LA DISTRIBUZIONE FM E' A PAVIMENTO

PUNTI INDICATIVI DI ALIMENTAZIONE ASCIUGAMANI ELETTRICI

COLONNA MONTANTE
Q.E. PIANO SECONDO ZONA "C"

N1 TUBO IN PVC #20mm SOTTOGETTATO A PAVIMENTO
2(1x1,5)mmq+PE

N1 TUBO IN PVC #20mm SOTTOGETTATO A PAVIMENTO
2(1x2,5)mmq+PE

ZONA"C" ⇦ | ⇨ ZONA"B"

VIA Terrenga

VIGILI URBANI

servizi

ufficio

sala riunioni

sala d'attesa

WC

ripostiglio

PRESA 10/16 A CON INT. PROTEZIONE M.T. 16A

PRESA 10/16 A CON INT. PROTEZIONE M.T. 16A

ripostiglio

N3 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
2(1x4)mmq – FM1/C – F.M. ATRIO
4(1x6)mmq – FM3/C – F.M. CIRC.1 UFFICI
4(1x6)mmq – FM4/C – F.M. CIRC.2 UFFICI
2(1x4)mmq – FM2/C – F.M. PRESE SERV.
2(1x8)mmq – FM5/C – ALIMENTAZIONE FAN-COIL
4(1x4)mmq – FM7/C – FM ASCIUGAMANI

N3 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
2 LINEE 2(1x2,5)mmq – L1/C – LUCE ATRIO
2(1x2,5)mmq – L1/C – LUCE FILTRO
2(1x2,5)mmq – L1/C – LUCE EMERGENZA ATRIO

4(1x2,5)mmq – L2/C – LUCE CIRC.1 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L3/C – LUCE CIRC.2 UFFICI
2(1x2,5)mmq – L4/C – LUCE SERVIZI

CONDUTTORE DI PROTEZIONE NO7V-K 1x6mmq COLORE G/V

N1 TUBO IN PVC #20mm SOTTOGETTATO A PAVIMENTO
2(1x1,5)mmq+PE

QUADRO ELETTRICO
VIGILI URBANI
PIANO SECONDO ZONA "C"

N1 TUBO IN PVC #20mm SOTTOGETTATO A PAVIMENTO
2(1x2,5)mmq+PE

QUADRO ELETTRICO
PIANO SECONDO ZONA "B"

COLONNA MONTANTE
Q.E. PIANO SECONDO ZONA "B"

N4 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
2(1x4)mmq – FM1/B – F.M. ATRIO E CORR.
4(1x6)mmq – FM2/B – F.M. CIRC.1 UFFICI
4(1x6)mmq – FM3/B – F.M. CIRC.2 UFFICI
4(1x6)mmq – FM4/B – F.M. CIRC.3 UFFICI
4(1x6)mmq – FM5/B – F.M. CIRC.4 UFFICI
4(1x4)mmq – FM6/B – F.M. SALA RIUNIONI
2(1x4)mmq – FM7/B – F.M. PRESE SERV.
2(1x4)mmq – FM8/B – ALIMENTAZIONE FAN-COIL
4(1x4)mmq – FM10/B – FM ASCIUGAMANI

N4 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
4 LINEE 2(1x2,5)mmq – L1/B – LUCE ATRIO
2(1x2,5)mmq – L1/B – LUCE FILTRO
2(1x2,5)mmq – L1/B – LUCE EMERGENZA ATRIO

2 LINEE 2(1x2,5)mmq – L2/B – LUCE CORR.
2(1x2,5)mmq – L1/B – LUCE EMERGENZA CORR.

4(1x2,5)mmq – L3/B – LUCE CIRC.1 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L4/B – LUCE CIRC.2 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L5/B – LUCE CIRC.3 UFFICI
2(1x2,5)mmq – L6/B – LUCE SALA RIUNIONI
2(1x2,5)mmq – L7/B – LUCE SERVIZI
2(1x2,5)mmq – L8/B – LUCE GIARDINO D'INVERNO

CONDUTTORE DI PROTEZIONE NO7V-K 1x6mmq COLORE G/V

PUNTI INDICATIVI DI ALIMENTAZIONE ASCIUGAMANI ELETTRICI

ZONA"B" ⇦ | ⇨ ZONA"A"

cortile interno

ufficio

UFFICI ASSISTENZA

giunta di dilatazione

giardino d'inverno

operatori controllo

via Leoncavallo

PIANO SECONDO

N1 TUBO IN PVC #20mm
2(1x1,5)mmq+PE

N1 TUBO IN PVC #20mm
2(1x2,5)mmq+PE

N1 TUBO IN PVC #20mm
2(1x1,5)mmq+PE

N1 TUBO IN PVC #20mm
2(1x2,5)mmq+PE

N1 TUBO IN PVC #20mm
2(1x2,5)mmq+PE

N4 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
2(1x4)mmq – FM1/A – F.M. ATRIO
4(1x6)mmq – FM2/A – F.M. CIRC.1 UFFICI
4(1x6)mmq – FM3/A – F.M. CIRC.2 UFFICI
4(1x6)mmq – FM4/A – F.M. CIRC.3 UFFICI
4(1x6)mmq – FM5/A – F.M. CIRC.4 UFFICI
4(1x4)mmq – FM6/A – F.M. PRESE DI SERVIZIO
2(1x4)mmq – FM7/A – ALIMENTAZIONE FAN-COIL
4(1x4)mmq – FM9/A – FM ASCIUGAMANI

N3 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
6 LINEE 2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE ATRIO
2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE FILTRO
2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE EMERGENZA ATRIO
4(1x2,5)mmq – L2/A – LUCE CIRC.1 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L3/A – LUCE CIRC.2 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L4/A – LUCE CIRC.3 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L5/A – LUCE CIRC.4 UFFICI
2(1x2,5)mmq – L6/A – LUCE SERVIZI

CONDUTTORE DI PROTEZIONE NO7V-K 1x6mmq COLORE G/V

DALLA CANALINA

PARTICOLARE QUADRETTO
ALIMENTAZIONE DISTRIBUTORE BEVANDE

ALIMENTAZIONE
ASCIUGAMANI ELETTRICI

COLONNA MONTANTE
Q.E. PIANO SECONDO ZONA "A"

servizi per il personale

ufficio

ripostiglio

4 PRESE 10/16 A CON INT. PROTEZIONE M.T. 16A

N4 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
2(1x4)mmq – FM1/A – F.M. ATRIO
4(1x6)mmq – FM2/A – F.M. CIRC.1 UFFICI
4(1x6)mmq – FM3/A – F.M. CIRC.2 UFFICI
4(1x6)mmq – FM4/A – F.M. CIRC.3 UFFICI
4(1x6)mmq – FM5/A – F.M. CIRC.4 UFFICI
4(1x4)mmq – FM6/A – F.M. PRESE DI SERVIZIO
2(1x4)mmq – FM7/A – ALIMENTAZIONE FAN-COIL
4(1x4)mmq – FM9/A – FM ASCIUGAMANI

N3 TUBI IN PVC #32mm SOTTOGETTATI A PAVIMENTO
6 LINEE 2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE ATRIO
2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE FILTRO
2(1x2,5)mmq – L1/A – LUCE EMERGENZA ATRIO
4(1x2,5)mmq – L2/A – LUCE CIRC.1 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L3/A – LUCE CIRC.2 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L4/A – LUCE CIRC.3 UFFICI
4(1x2,5)mmq – L5/A – LUCE CIRC.4 UFFICI
2(1x2,5)mmq – L6/A – LUCE SERVIZI

CONDUTTORE DI PROTEZIONE NO7V-K 1x6mmq COLORE G/V

QUADRO ELETTRICO
PIANO SECONDO ZONA "A"

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	PRESA F.M. DI SERVIZIO COMPLETA DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA FRUTTO 10/16A LINEARE TUBO PVC#20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x2,5mmq)+PE
	PRESA F.M. DI SERVIZIO COMPLETA DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA FRUTTO SCHUKO TUBO PVC#20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x2,5mmq)+PE
F	GRUPPO PRESE F.M. COMPLETA DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA N.2 PRESE SCHUKO, N°1 PRESA LINEARE 10/16A E N°1 INT. AUTOM. In=10A TUBO PVC#20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x2,5mmq)+PE
GF	GRUPPO PRESE F.M. COMPLETA DI TORRETTA A PAVIMENTO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA N.2 PRESE SCHUKO, N°1 PRESA LINEARE 10/16A E N°1 INT. AUTOM. In=10A TUBO PVC#20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x2,5mmq)+PE
IS	PRESA FAN COIL COMPLETO DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA FRUTTO 10/16A LINEARE TUBO PVC#20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x2,5mmq)+PE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE A PIU SCOMPARTI L/FM/TV/TD/DS/R/S
F	SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE INCASSATA E/O A VISTA
	POZZETTO RIMPITRATTA INCASSATO A PAVIMENTO PER DISTRIBUZIONE F.M. / DATI
	N.3 CANALI IN PVC DIMENSIONI 70x30mm POSATI SOTTO PAVIMENTO PER DISTRIBUZIONE F.M. / DATI
	PERCORSO INDICATIVO DORSALE
	COLONNA MONTANTE ASCENDENTE / DISCENDENTE / PASSANTE

COOPERATIVA CELLINI
Impianti tecnologici
CSQ

Soc. Coop a r.l.
Sede legale e amministrativa
59100 PRATO – Via del Lazzeretto, 92
Tel. 0574-55911 Fax 0574-559155
codice fiscale 01466770488
partita IVA 00219230977

REVISIONE	FILE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
	EL22.dwg			

DESCRIZIONE:
IMPIANTO ELETTRICO

CITTA' DI TORINO
VICEDIREZIONE GENERALE
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO
D04 – DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI

SETTORE B–RISTRUTTURAZIONI E
NUOVI EDIFICI MUNICIPALI

Circ.6 – EX STABILIMENTO CEAT – Via Leoncavallo 25
Ristrutturazione ad uso sociale, anagrafe, sede VV.UU., biblioteca

Gruppo di progettazione
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti
geom. Guido Giurini
ing. Ugo Martano
geom. Andrea Milano
p.i. Giacomo Giustavigno
p.i. Mauro Raimondo
ing. Antonio D'Arpa
ing. Dario Costa
geom. Roberto Bottero

Progetto architettonico:
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti

Progetto strutturale:
ing. Paolo Normida
ing. Ermanio Pivetta

Impianto termico – idrico:
p.i. Giacomo Giustavigna
p.i. Mauro Raimondo

Impianto elettrico:
ing. Antonio D'Arpa

Impianto sprinklernuto a gas inerte:
ing. Salvatore Call Quaglia

Responsabile del procedimento e Dirigente Settore Tecnico
arch. Dario Sardi

AS – BUILT

OGGETTO
IMPIANTO DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
PIANTA PIANO SECONDO

NOME-FILE | Scala Plot 1=1

RIFERIMENTO

SCALA 1:100

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	AS-BUILT	GIUGNO 2015	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO
EL/22