

RIF.	DESCRIZIONE
1	SISTEMA DI CANALIZZAZIONI ESISTENTE (DOVE NON UNIVERSAMENTE SPECIFICATO)
2	SCATOLA DI DERIVAZIONE O PASSAGGIO
3	POZZETTO DI DERIVAZIONE O PASSAGGIO IN PVC
4	TUBO IN PVC AUTOSTINGUENTE ROSATO A VISTA
5	MONTANTI DI SALTADISSESA
6	PRESA TIPO CEE 2P+T 18A 230V CON: INT. DI BLOCCO IP55 - INT. DI BLOCCO E FUSIBILI IP55
7	PRESA TIPO CEE 3P+N+T 16/20/25A 400V CON: INT. DI BLOCCO IP55 - INT. DI BLOCCO E FUSIBILI IP55
8	QUADRO PRESE CEE
9	POSTAZIONE DI LAVORO COMPOSTA DA N°2 PRESE UNEL N°1 PRESA BIPASSO 10/16A PROTETTE DA INT.MAGNETOTERM. 2x10 A
10	POSTAZIONE DI LAVORO COMPOSTA DA N°3 PRESE UNEL N°1 PRESA BIPASSO 10/16A PROTETTE DA INT.MAGNETOTERM. 2x10 A
11	CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI - SEGNALE DI STATO RIVELATORI
12	RIVEL. OTTICO DI FUMO - RIVEL. IN CONTROSOFFITO - RIVEL. DI GAS
13	PULSANTE ALLARME INCENDIO A ROTAZIONE VETRO - ELETTROMAGNETE
14	SIRENA ALLARME INCENDIO - RIPETITORE ACUSTICO-LUMINOSO
15	MODULO DI INGRESSO - MODULO DI USCITA
16	CENTRALE ANTINTRUSIONE
17	STAZIONE DI ALIMENTAZIONE - INSERITORE A TASTIERA
18	SIRENA ALLARME INTRUSIONE
19	INTERFACCIA DI INGRESSO - INTERFACCIA DI USCITA
20	RIVELATORE A RAGGI INFRAROSSI - CONTATTO MAGNETICO
21	TELECAMERA A COLORI
22	MONITOR TVCC
23	VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 18H
24	ARMADIO DI PERMUTAZIONE
25	PRESA PER TRASMISSIONE DATI

5912 N
 aggiornamento
 documentario
 01/01/2006

A.E.M. S.p.A.
 Via Bertola, 48
 TORINO

PISCINA COMUNALE
 C.so Galileo Ferraris, 298
 TORINO

SAM.E.T. S.n.c.
 di D. Benedetto Pirego e M. Rita Casassepe
 Sede legale e operativa:
 Via S. Maria Maddalena, 10
 10121 TORINO (TO)
 Tel. (011) 20.54.255 Fax (011) 24.20.729
 E-mail: samet@edeleonica.org

104P02 A1A
104P0101A.DWG

Responsabile tecnico dell'opera:
 Ing. ...
 Data: ...

SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER GLI
 APPARTI ANTINTRUSIONE, ANTINTRUSIONE, TVCC E TECNOLOGIE
 PIANO VASCA

Scala: 1:100

Rev.	Descr.	Data	Aut.	Appr.	Stato
0	03/04/06	MP	MP	MP	EMMISSIONE
A	SETTEMBRE 2006	MP	MP	MP	COME COSTRUITO

