N.B.:
- TUTTE LE PRESE F.M. 2P+T 16A SONO DERIVATE DALLA DORSALE TRAMITE TUBAZIONE IN PVC RIGIDO Ø20mm E CORDINO UNIPOLARE AVENTE SEZIONE 2,5 mmq
- GLI ESTRATTORI D'ARIA SONO COMPLETI DI TEMPORIZZATORE INCORPORATO E SONO DERIVATI DAL CIRCUITO LUCE DEL LOCALE D'INSTALLAZIONE

N°1 TUBO IN PVC Ø110mm – INTERRATO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5mmq)+PE CANCELLO MOTORIZZATO
N°1 LINEA FG10OM1 1(2x2,5)mmq – SGANCIO AUTORIMESSA

3 SERPENTINE CAVI RAMPA RISCALDATA

N°2 TUBI IN PVC Ø110mm – INTERRATI CAVI RAMPA RISCALDATA

N°1 TUBO IN PVC Ø25mm
N°1 LINEA FG10OM1 1(2x2,5)mmq – SGANCIO AUTORIMESSA

N°1 TUBO IN PVC Ø25mm
ALIMENTAZIONE CANCELLO MOTORIZZATO

N°1 TUBO IN PVC Ø25mm A VISTA
ALIMENTAZIONE CANCELLO MOTORIZZATO

PULSANTE DI SGANCIO CON AZIONE SU BOBINA A LANCIO DI CORRENTE ABBINATA ALL' INTERRUTTORE RELATIVO ALLE LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO AUTORIMESSA POSTA SUL QUADRO ELETTRICO SMISTAMENTO LUCE-F.M.
TALE PULSANTE DOVRA' AVERE LE SEGUENTI CARETTERISTICHE:
- CUSTODIA IN PVC, CLASSE II CON VETRO FRANGIBILE
- DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE INTEGRITA' CIRCUITO DI SGANCIO (SPIA PRESENZA TENSIONE)
- CONNESSIONE ALLE BOBINE DI SGANCIO A MEZZO DI CAVI FG10OM1 1(2x2,5)mmq CEI 20-36 CEI 20-45

PULSANTE DI SGANCIO CON AZIONE SU BOBINA A LANCIO DI CORRENTE ABBINATA ALL' INTERRUTTORE RELATIVO ALLE LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO CENTRALE TERMICA POSTA SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.
TALE PULSANTE DOVRA' AVERE LE SEGUENTI CARETTERISTICHE:
- CUSTODIA IN PVC, CLASSE II CON VETRO FRANGIBILE
- DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE INTEGRITA' CIRCUITO DI SGANCIO (SPIA PRESENZA TENSIONE)
- CONNESSIONE ALLE BOBINE DI SGANCIO A MEZZO DI CAVI FG10OM11(2x2,5)mmq CEI 20-36 CEI 20-45

CANCELLO MOTORIZZATO

CANCELLO MOTORIZZATO

QUADRO ELETTRICO POMPE ACQUE CHIARE

QUADRO ELETTRICO AUTORIMESSA

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

INTERRUTTORE CANCELLO MOTORIZZATO

QUADRO ELETTRICO RAMPA RISCALDATA

QUADRO ELETTRICO SMISTAMENTO LUCE-F.M. QE02

QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO

Q.E. C.T.A.1 PRIMARIO VIGILI URBANI

QUADRO GESTIONE SIEMENS QSS5

Q.E. POMPE ANTINCENDIO

ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T. QEN01

ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T. QEN02

QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T. QE01

CASSETTA INTERRUTTORE GENERALE ABITAZIONE CUSTODE QE25

Q.E. U.T.A. ANAGRAFE E REGOLAZIONE

Q.E. SOTTOSTAZIONE DI POMPAGGIO

CANALINA IN METALLO 300x80 mm.
LINEE FORZA AUTORIMESSA
LINEE FORZA LOCALE POMPE ACQUE CHIARE
ALIMENTAZIONE RAMPA SCALDATA

CANALINA IN METALLO 500x80 mm.
LINEE FORZA CENTRALE TERMICA E CTA PIANO AMMEZZATO
ALIMENTAZIONE POMPE E UTA ANAGRAFE
ALIMENTAZIONE POMPE ANTINCENDIO

CANALINA IN METALLO 200x80 mm.
LINEE FORZA CENTRALE TERMICA E CTA PIANO AMMEZZATO

CANALINA IN METALLO 500x80 mm.
LINEE FORZA CENTRALE TERMICA E CTA PIANO AMMEZZATO
ALIMENTAZIONE POMPE E UTA ANAGRAFE

PRESA AL SERVIZIO DELL COMPRESSORE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4mmq)+PE DAL QUADRO DEL PRESENTE LOCALE

ALIMETAZIONE POMPE ANTINCENDIO

Discesa alimentazione uta vigili

Discesa alimentazione uta anagrafe

PULSANTE DI SGANCIO CON AZIONE SU BOBINE A LANCIO DI CORRENTE ABBINATA AGLI INTERRUTTORI RELATIVI ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI GRUPPO DI POMPAGGIO CENTRALE TERMICA E U.T.A. VIGILI
POSTE SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.
TALI PULSANTI DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARETTERISTICHE:
- CUSTODIA IN PVC, CLASSE II CON VETRO FRANGIBILE
- DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE INTEGRITA' CIRCUITO DI SGANCIO (SPIA PRESENZA TENSIONE)
- CONNESSIONE ALLE BOBINE DI SGANCIO A MEZZO DI CAVI FG10OM11(2x2,5)mmq CEI 20-36 CEI 20-45

PULSANTE DI SGANCIO CON AZIONE SU BOBINE A LANCIO DI CORRENTE ABBINATA AGLI INTERRUTTORI RELATIVI ALLE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI GRUPPO DI POMPAGGIO CENTRALE TERMICA E U.T.A. ANAGRAFE
POSTE SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.
TALI PULSANTI DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARETTERISTICHE:
- CUSTODIA IN PVC, CLASSE II CON VETRO FRANGIBILE
- DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE INTEGRITA' CIRCUITO DI SGANCIO (SPIA PRESENZA TENSIONE)
- CONNESSIONE ALLE BOBINE DI SGANCIO A MEZZO DI CAVI FG10OM11(2x2,5)mmq CEI 20-36 CEI 20-45

AUTORIMESSA
auto di servizio
auto VV. UU.
vigili urbani archivio
locale pompe
intercapedine
vasca di accumulo
locale tecnico quadri elettrici
locale centrale termica
NOTA 1
locale pompe
vespaio ventilato
cunicolo tecnico
deposito
A.E.M.
via Leoncavallo

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
A	PRESA LINEARE 2x10/16A+T IN ESECUZIONE DA PARETE GRADO DI PROTEZIONE IP44 TUBO PVCØ20 2(1x2,5mmq)+PE
A	PRESADI SERVIZIO TIPO CEE 16A 2P+T AVENTE GRADO DI PROTEZIONE IP44 INTERBLOCCO E PROTEZIONE LOCALE MEDIANTE FUSIBILE TUBO PVCØ20 E CAVO 2(1x2,5mmq)+PE
F	SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE INCASSATA E/O A VISTA
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO LUCE FM IN ESECUZIONE INCASSATA E/O A VISTA
	COLONNA MONTANTE ASCENDENTE / DISCENDENTE / PASSANTE
	POZZETTO ROMPITRATTA DIM. 80x80cm CON CHIUSINO CARRABILE

COOPERATIVA CELLINI impianti tecnologici
CSQ
Soc. Coop a r.l.
Sede legale e amministrativa
59100 PRATO – Via del Lazzeretto, 92
Tel. 0574-55911 Fax 0574-559155
codice fiscale 01466710488
partita IVA 00259230677

REVISIONE:	FILE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
	EL03.dwg			

DESCRIZIONE: IMPIANTO ELETTRICO

CITTA' DI TORINO
VICEDIREZIONE GENERALE
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO
D04 – DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
SETTORE B–RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI

Circ.6 – EX STABILIMENTO CEAT – Via Leoncavallo 25
Ristrutturazione ad uso sociale, anagrafe, sede VV.UU., biblioteca

Gruppo di progettazione
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti
geom. Guido Giustini
sig. Ugo Martano
geom. Andrea Milano
p.i. Giacomo Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo
ing. Antonio D'Arpa
sig. Dario Costa
geom. Roberto Bottero

Responsabile del procedimento e Dirigente Settore Tecnico
arch. Dorio Sardi

Progetto architettonico:
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti

Progetto strutturale:
ing. Paolo Normida
ing. Ermanno Piretta

Impianto termico – idrico:
p.i. Giacomo Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo

Impianto elettrico:
ing. Antonio D'Arpa

Impianto spegnimento a gas inerte:
ing. Salvatore Call Quaglia

ORDINE INGEGNERI PISTOIA

AS – BUILT

OGGETTO
IMPIANTO DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
PIANTA PIANO INTERRATO

NOME-FILE: Scala Plot 1=1
RIFERIMENTO
SCALA 1:100

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	AS-BUILT	GIUGNO 2005	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO EL/03