ALIMENTAZIONE ENEL

ALIMENTAZIONE DA CABINA A.E.M.

40 A. sensibilità regolabile 380V 50Hz 20KW

800 A sensibilità regolabile 380V 50Hz 400KW

M — G — MOTORE DIESEL

VOLTMETR. U.T.F.

600 A — 600 A — 1000 A

BY. PASS

500V f.a.

TA 800/5 — MISURA U.T.F.

600 A

1 TA 1000/5 Riposerva

3 TA 600/5

3 TA 1000/5

200 A — 500V f.a. — TA 600/5

220 A

Lim 100A — Lim 80A — Lim 25A — Lim 63A — Lim 100A

Sensib. regolabile — Sensib. regolabile

Sezionatore 1 — Sezionatore 2

L. MONETA — L. CABINA n° — L. CABINA n° — L. ESTERNA — L. ESTERNA — L. SOTTOPANCA — L. SOTTOPANCA — FM SOTTOPANCA — QUADRO 3 — L. CENTRALE — FM — FM — FORNITURA A.E.M.

Lim 40A — Lim 80A — Lim 80A — Lim 25A — Lim 80A — Lim 80A — Lim 25A — Lim 100A — 63A — 400A

380V 50Hz — 220V 50Hz — Lim 25 — 160mA

32A — 32A

Potenza in KW

AUSILIARI — Prese SERVIZI CABINA — LUCE CABINA — IMP. RILEVAM. FUMI — CENTR. TELEFONICO — Luci INGRESSO e UFFICIO — Luci INGRESSO e UFFICIO — SCIVENTILATO ZONA — Luci INGRESSO e UFFICIO — Luci INGRESSO e UFFICIO — Luci INGRESSO e UFFICIO — DISPONIBILE — DISPONIBILE Interruttore scatolato 3 poli — Luci PALESTRA SALONE — Prese PALESTRA SALONE — Luci PALESTRA SALONE — Luci ESTERNA — Luci ESTERNA — Luci ESTERNA — DISPONIBILE — Prese PALESTRA SALONE — TASTIERINI SEGNALAZIONE — INDICATORI D'INGRESSO — Prese SPETTACOLO 3 — Prese servizio ARENA — Luce SPOGLIATOI ARGANO — DISPONIBILE — Prese LOCALI TECNICI — ARGANO — ASPIRATORI CUPOLA — Prese LOCALI TECNICI — Centrale TERMICA — VENTILAZIONE RISCALDAMENTO — Quadro BOILER — RISCALDAMENTO

16 x 1475W — 96 lp 450W

INSERZIONE PRESE SPETTACOLO A GRUPPO FERMO

INSERZIONE CORONA A GRUPPO FERMO

SU PLANCIA

FOTOCELLULE

TELERUTTORI MONTATI SUI RISPETTIVI QUADRI DI ZONA

COMANDO INSERZIONE LUCI CORRIDOI — COMANDO LUCI SERVIZI

N.B. TUTTI I SELETTORI SONO POSIZIONATI SULLA PLANCIA DEL QUADRO SINOTTICO

m = 0.93

CITTÁ DI TORINO

PALAZZETTO DELLO SPORT

IMPIANTI ELETTRICI

QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.

SCHEMA ELETTRICO

Progettazione: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE

Disegnato	Controllato	Data	Scala	Tavola N°
		11-1-85		2

Disegno N°	Aggiornamenti			Visto:
83-26-2	a1	c1	f1	
	a2	d1	g1	
	b1	e1	h1	

Largo Pd Antonelli 45 10135 TORINO Tel.011/30.98.62 — Dis. — Data 6-7-83 — Studio 30/83 — Visto — Scala — Tav. 2

AEM Torino PALAZZETTO DELLO SPORT

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRO ELETTRICO GENERALE BT

Questo disegno è di proprietà esclusiva. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.