

Spett. ISPESEL c.so FILIPPO TURATI 11/C 10128 TORINO

MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER LA MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO (Art. 2, comma 2 e Art. 5, comma 3 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462):

- DI TERRA  
 DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE  
 ELETTRICO IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (D.M. 22/12/58 TAB. A e B)

Il sottoscritto CIGLIUTI RENATO in qualità di DATORE LAVORO-DIVISIONE SERV. CULTURALI

della Ditta CITTA' DI TORINO con sede sociale in TORINO

via PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1 c.a.p. 10122 telefono 011 4422397

codice ATECO91 (\*)

denominazione attività (\*)

(\*) Trascrivere il codice e la denominazione dell'attività economica desunti dall'iscrizione alla Camera di Commercio

n° addetti 20

sottoposto agli obblighi del D.P.R. 462/2001 (art.2.2) per la presenza di personale subordinato, trasmette la dichiarazione di conformità dell'impianto in oggetto realizzato presso:

- ambiente ordinario - BIBLIOTECA  
 cantiere - data presumibile chiusura: .....  
 locale adibito ad uso medico  
 luogo a maggior rischio in caso d'incendio  
 luogo con pericolo di esplosione (trasmettere gli allegati)

ubicato in TORINO via FILADELFIA 205/3 c.a.p. 10137

impianto installato dalla Ditta COOP CEMS con sede in NOLA (NAPOLI)

via S. GENNARO 205 c.a.p. 80035 tel. 081/5115450

POTENZA CONTRATTUALE IMPEGNATA 500 kW

- SE L'IMPIANTO ELETTRICO E' ALIMENTATO DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE A BASSA TENSIONE SONO STATI INSTALLATI INTERRUITORI DIFFERENZIALI ? (BARRARE LA VOCE)  SI  NO

- SE L'IMPIANTO E' ALIMENTATO DA PROPRIA CABINA O STAZIONE DI TRASFORMAZIONE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 22000 V N. CABINE 1

- ESISTONO LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CUI SONO PRESENTI, IN LAVORAZIONE O IN DEPOSITO MATERIALI ELENCATI NELLE TABELLE A - B DEL DM 22/12/58  SI  NO

Dichiara che l'impianto  è soggetto  non è soggetto all'obbligo di progetto ai sensi della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91 e che la documentazione tecnica di calcolo e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello approvato con D.M. 20/2/92 (progetto, tipologia dei materiali, schemi impianti, ecc.), sono

- conservati presso il luogo di installazione  
 allegati

Data 22 marzo 2007

Prot. n. 2165

23 MAR. 2007

Timbro e firma del datore di lavoro

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
CASINTELECOMUNICAZIONI  
dot. Renato Cigliuti