

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	A	VV	01	07
		Pag. 1 / 3				
Ditta COMUNE DI TORINO - EDIFICIO C.SO CORSICA 55 (CE-0013)			Attività SEDE CIRCOSCRIZIONE IX "CENTRO CIVICO" - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONE IX - A.S.L.1 D9 - BIBLIOTECA BONHOEFFER			
Indirizzo C.SO CORSICA 55		Comune TORINO		Data Verifica 20-gen-09		e giorni successivi -

PERIODICA

VERBALE di VERIFICA

n°

TO	2	A	09
----	---	---	----

STRAORDINARIA

Il sottoscritto **p.i. Ottone LAMBIASE** Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica degli impianti di Protezione contro le Scariche Atmosferiche presso lo **STABILIMENTO** su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche

● **Parti Protette :**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Capannone Metallico o Struttura metallica situata all'esterno (art. 39 DPR 547/55) | <input type="checkbox"/> Fabbricati in cui si svolgono attività di cui all'art. 38 let. a (DPR 547/55):
<div style="text-align: center;">//</div> |
| <input type="checkbox"/> Serbatoi metallici situati all'esterno (art. 39 DPR 547/55) | <input type="checkbox"/> Camini industriali in ragione della loro ubicazione ed altezza (art.38 let. b DPR 547/55) |
| <input type="checkbox"/> Strutture provvisorie dei Cantieri Edili e simili (Gru a Torre, Silos, Ponteggi metallici) (art. 39 DPR 547/55) | <input checked="" type="checkbox"/> Altre strutture da specificare :
<div style="text-align: center;">Centro civico - Anagrafe -
A.S.L 1 D9 - Biblioteca</div> |

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001)

2 **Anni**

Esiste dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46 / 90 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 **esiste dic. di conf. per le parti di imp. succ. al '90**

● **Sistema di Protezione Adottato :**

- Asta Franklin (CEI 81-1, art. 1.4.01)
- Gabbia (CEI 81-1, art. 1.4.04)
- a Funi (CEI 81-1, art. 1.4.03)
- Collegamento ad Impianto di Terra
- Struttura di per se stessa collegata a terra

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)			Mod.	A	VV	01	07
								Pag. 2 / 3
Ditta COMUNE DI TORINO - EDIFICIO C.SO CORSICA 55 (CE-0013)				Attività SEDE CIRCOSCRIZIONE IX "CENTRO CIVICO" - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONE IX - A.S.L.1 D9 - BIBLIOTECA BONHOEFFER				
Indirizzo C.SO CORSICA 55		Comune TORINO		Data Verifica 20-gen-09		e giorni successivi -		

- a) Caratteristiche degli elementi di Captazione : _____
Piattina in acciaio zincato 30 x3 mm
- b) Caratteristiche delle Corde di Calata : ***Treccia in rame nudo di S=35 mm2***
- c) Dispersore : ***Elementi disperdenti non ispezionabili***
- d) Conduttori di terra : ***Treccia in rame nudo S= 50 mm2 e corda in G.P di S =95 mm2***
- e) Connessioni : ***Capocorda imbullonato e morsetti a vite***
- f) Il valore della Resistenza in Ohm, misurata col metodo della strumentazione : ***SICUREL*** marca matric. ***1315201563***

Risulta :

R (Ohm)	2,7
-----------	-----

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto
- Prove di Continuità delle parti costituenti l'impianto
- Verifica dei collegamenti Equipotenziali

Strumentazione ***SICUREL*** marca Matric. ***1315201563***

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod. A VV 01 07 Pag. 3 / 3
Ditta COMUNE DI TORINO - EDIFICIO C.SO CORSICA 55 (CE-0013)		Attività SEDE CIRCOSCRIZIONE IX "CENTRO CIVICO" - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONE IX - A.S.L.1 D9 - BIBLIOTECA BONHOEFFER
Indirizzo C.SO CORSICA 55	Comune TORINO	Data Verifica 20-gen-09
		e giorni successivi -

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. A | AV | 00 | 04 .


Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **19 gennaio 2011**

Torino il **24 - gen - 09**

L'Ispettore



La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO





