

I&P/VAM/21659/16		COD EID: 017099-00000		VERBALE NUMERO 039175	
Il sottoscritto <u>Dott. Ing. JAFFE BRUNO</u> (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05					
Ha eseguito <u>Verifica periodica</u>		Azionamento <u>ASCENSORE ELETTRICO</u>			
N° Matricola	<u>29541</u>	N° fabbrica	<u>34867</u>	Marca	<u>SABIEM</u>
Comune	<u>10122 TORINO (TORINO)</u>			Data collaudo	<u>29/11/1976</u>
Indirizzo	<u>CE-0336-A-SOL01 CORSO SEBASTOPOLI, 258</u>				
Proprietà	<u>COMUNE DI TORINO</u>				
Vettore	<u>IRIDE SERVIZI</u>	Manutentore		<u>PADANA ASCENSORI</u>	
Portata kg	<u>630</u>	Capienza	<u>8</u>	Corsa m	<u>12,30</u>
				Velocità m/s	<u>0,8</u>
				N° fermate	<u>4</u>
				Riferimento normativo	<u>DPR 1497/63</u>

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Regolari	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	efficiente / non applicabile
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Efficiente	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Regolari	15. Targhe, avvisi e documentazione	Regolari
8. Porte di piano e cabina	Regolari	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si

Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

CC-71 - CALIBRO	MCTT-75 - MULTIFUNZIONE	---
---	---	---

Scorrimento funi (cm) 0.6

Resistenza isolamento (MΩ) 106

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 21/04/16 Tecnici in affiancamento o supervisione ---

ii 21/04/16



IL PRESENTE VERBALE È STATO RIESAMINATO DAL RESPONSABILE TECNICO O DAL SUO SOSTITUTO

CERVINO
s.r.l.

ORGANISMO NOTIFICATO N°1876

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova - tel 010.6469710 fax 010.42069359 - P. IVA e Cod. Fisc. 01339900993 C.C.I.A.A. R.E.A. 402110
Sito Internet: www.cervino.org - E-mail: info@cervino.org - PEC: info@pec.cervino.org

ISP/VAM/21660/16	COD EID: 017101-00000	VERBALE NUMERO 039176
------------------	-----------------------	-----------------------

Il sottoscritto Dott. Ing. JAFFE BRUNO (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05
 Ha eseguito Verifica periodica Azionamento ASCENSORE ELETTRICO
 N° Matricola 29543 N° fabbrica 34866 Marca SABIEM
 Comune 10122 TORINO (TORINO) Data collaudo 30/11/1976
 Indirizzo CE-0336-A-SOL03 CORSO SEBASTOPOLI, 258
 Proprietà COMUNE DI TORINO
 Vettore IRIDE SERVIZI Manutentore PADANA ASCENSORI
 Portata kg 630 Capienza 8 Corsa m 13,30 Velocità m/s 0,8 N° fermate 4 Riferimento normativo DPR 1497/63

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Regolari	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	efficiente / non applicabile
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Efficiente	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Regolari	15. Targhe, avvisi e documentazione	Regolari
8. Porte di piano e cabina	Regolari	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

CC-71 - CALIBRO	MCTT-75 - MULTIFUNZIONE	---
---	---	---


Scorrimento funi (cm) 0.6 Resistenza isolamento (MΩ) 106

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI **NO** (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data Il 21/04/16 Tecnici in affiancamento o supervise ---

IL PRESENTE VERBALE È STATO RIESAMINATO DAL RESPONSABILE TECNICO O DAL SUO SOSTITUTO



ISP/VAM/21661/16

COD EID: 016941-00000

VERBALE NUMERO 039177

Il sottoscritto Dott. Ing. JAFFE BRUNO (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05
 Ha eseguito Verifica periodica Azionamento SERVOSCALA
 N° Matricola N.D. N° fabbrica CD 9910548 Marca CD 9910548
 Comune 10122 TORINO (TORINO) Data collaudo 01/01/2007
 Indirizzo CE-0336-A-SOL05 CORSO SEBASTOPOLI 258
 Proprietà COMUNE DI TORINO
 Vettore IRIDE SERVIZI Manutentore SIMET
 Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m 20 Velocità m/s <0,15 N° fermate 2 Riferimento normativo DPR 214/10

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Non applicabile	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	non applicabile
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Non applicabile	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Non applicabile	15. Targhe, avvisi e documentazione	Vedi rilievi
8. Porte di piano e cabina	Non applicabile	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si

Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

numero di matricola non disponibile presso l'impianto

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

---	---	---
---	---	---

Scorrimento funi (cm) n.a.

Resistenza isolamento (MΩ) 126

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 15/04/2016 Tecnici in affiancamento o supervisione ---

Il Verificatore (timbro e firma)

Firmato da
Jaffe Bruno



IL PRESENTE VERBALE È STATO RIESAMINATO DAL RESPONSABILE TECNICO O DAL SUO SOSTITUITO

CERVINO
s.r.l.

ORGANISMO NOTIFICATO N° 1876

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova - tel 010.6469710 fax 010.42069359 - P. IVA e Cod. Fisc. 01339900993 C.C.I.A.A. R.E.A. 402110
 Sito Internet: www.cervino.org - E-mail: info@cervino.org - PEC: info@pec.cervino.org

ISP/VAM/21662/16	COD EID: 016943-00000	VERBALE NUMERO 039178
------------------	-----------------------	-----------------------

Il sottoscritto Dott. Ing. JAFFE BRUNO (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05

Ha eseguito Verifica periodica Azionamento SERVOSCALA

N° Matricola N.D. N° fabbrica RP9910534 Marca CETECO

Comune 10122 TORINO (TORINO) Data collaudo 01/01/2007

Indirizzo CE-0336-A-SOL06 CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà COMUNE DI TORINO

Vettore IRIDE SERVIZI Manutentore SIMET

Portata kg 190 Capienza 1 Corsa m 7 Velocità m/s <0.15 N° fermate 2 Riferimento normativo DPR 214/10

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Non applicabile	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	non applicabili
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Non applicabile	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Non applicabile	15. Targhe, avvisi e documentazione	Vedi rilievi
8. Porte di piano e cabina	Non applicabile	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

numero di matricola non disponibile presso l'impianto

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

MCTT-75 - MULTIFUNZIONE	---	---
---	---	---

Scorrimento funi (cm) n.a. Resistenza isolamento (MΩ) 126

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data Tecnici in affiancamento o supervisione

Il 15/04/2016

Il Verificatore (timbro e firma)

Firmato da
Jaffe Bruno

IL PRESENTE VERBALE È STATO RIESAMINATO DAL RESPONSABILE TECNICO O DAL SUO SOSTITUTO

ISP/VAM/21663/16	COD EID: 016939-00000	VERBALE NUMERO 039179
------------------	-----------------------	-----------------------

Il sottoscritto Dott. Ing. JAFFE BRUNO (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05

Ha eseguito Verifica periodica Azionamento SERVOSCALA

N° Matricola N.D. N° fabbrica 9910544 Marca CETECO

Comune 10122 TORINO (TORINO) Data collaudo 01/01/07

Indirizzo CE-0336-A-SOL07 CORSO SEBASTOPOLI, 254

Proprietà COMUNE DI TORINO

Vettore IRIDE SERVIZI Manutentore SIMET

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m 15 Velocità m/s <0.15 N° fermate 3 Riferimento normativo DPR 214/10

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Non applicabile	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	non applicabili
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Non applicabile	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Non applicabile	15. Targhe, avvisi e documentazione	Vedi rilievi
8. Porte di piano e cabina	Non applicabile	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile


Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

numero di matricola non disponibile presso l'impianto

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI



STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

MCTT-75 - MULTIFUNZIONE	---	---
---	---	---

Scorrimento funi (cm) n.a. Resistenza isolamento (MΩ) 126

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 15/04/2016 Tecnici in affiancamento o supervisione ---

Il Verificatore (timbro e firma)

Firmato da
Jaffe Bruno



IL PRESENTE VERBALE È STATO RIESAMINATO DAL RESPONSABILE TECNICO O DAL SUO SOSTITUTO

ISP/VAM/21664/16	COD EID: 016944-00000	VERBALE NUMERO 039180
------------------	-----------------------	-----------------------

Il sottoscritto Dott. Ing. JAFFE BRUNO (Iscrizione all'ordine degli Ingegneri di GENOVA - N 7791 A) - Codice Aziendale: C05

Ha eseguito Verifica periodica Azionamento SERVOSCALA

N° Matricola N.D. N° fabbrica 9910535 Marca CETECO

Comune 10122 TORINO (TORINO) Data collaudo 01/01/2007

Indirizzo CE-0336-A-SOL08 CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà COMUNE DI TORINO

Vettore IRIDE SERVIZI Manutentore SIMET

Portata kg 190 Capienza 1 Corsa m 3 Velocità m/s <0.15 N° fermate 2 Riferimento normativo DPR 214/10

RISCONTRANDO:

1. Organi di sospensione e trazione	Non applicabile	9. Condizione di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Regolari
2. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	Efficienti	10. Allarme / bidirezionale	non applicabili
3. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	11. Valvola di sovrappressione	Non applicabile
4. Paracadute e dispositivi contro la sovra velocità in salita	Efficiente/i	12. Valvola di blocco	Non applicabile
5. Gruppo di azionamento	Regolare	13. Ripescaggio e movimenti incontrollati	Non applicabile
6. Limitatore di velocità	Non applicabile	14. Tubazioni	Non applicabile
7. Condizioni delle difese	Non applicabile	15. Targhe, avvisi e documentazione	Vedi rilievi
8. Porte di piano e cabina	Non applicabile	16. Ascensori con testata / fossa ridotta	Non applicabile

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si Regolarità registro verifiche manutentore: Si

RILIEVI:

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

numero di matricola non disponibile presso l'impianto

RESPONSABILE SETTORE
VERIFICHE ASCENSORI



STRUMENTAZIONE (sigla aziendale)

MCTT-75 - MULTIFUNZIONE	---	---
---	---	---


Scorrimento funi (cm) n.a. Resistenza isolamento (MΩ) 126

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?
 SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 15/04/2016 Tecnici in affiancamento o supervisione ---

Il Verificatore (timbro e firma)

Firmato da Jaffe Bruno



ISP/VAM	14784 14	COD EID	017099 /	VERBALE N°	004363
---------	----------	---------	----------	------------	--------

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CG1

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola 29541 N° fabbrica 34867 Marca SABIEM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà COMUNE di TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 630 Capienza 8 Corsa m 12,30 Velocità m/s 0,80 N° fermate 4 Data collaudo 29/11/176

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DPR 1635/79 DM 587/87 DM 268/94
 ante DPR 459/96 DPR 459/96 DPR 162/99 DPR 214/10 DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

1. Funi - Organi di sollevamento	<u>SEGNI di USURA</u>	10. Valvola di sovrappressione [bar]	<u>N.A.</u>
2. Dispositivi di blocco	<u>EFFICIENTI</u>	11. Allarme / bidirezionale	<u>HA FUNZIONATO</u>
3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento	<u>EFFICIENTI</u>	12. Porte di piano e cabina [daN]	<u>AUTOMATICHE - REGOLARI</u>
4. Paracadute	<u>HA FUNZIONATO</u>	13. Accessi / Difese	<u>INVARIATI</u>
5. Limitatore di velocità	<u>HA FUNZIONATO</u>	14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm]	<u>> 1 MΩ</u>
6. Organo	<u>REGOLARE</u>	15. Circuito di manovra	<u>REGOLARE</u>
7. Puleggia di frizione/scomimento [cm]	<u>4,9 cm (*)</u>	16. Illuminazione [lux]	<u>REGOLARE</u>
8. Ripescaggi/antideriva	<u>NA</u>	17. Aerazione	<u>REGOLARE</u>
9. Valvola di blocco/ di caduta	<u>N.A.</u>	18. Targhe e avvisi	<u>REGOLARE</u>

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

- (*) SCORRIMENTO PULEGGIA - PUNTI AL LIMITE DE' ACCETTABILE ANCHE SE PUNTI e PULEGGIA NON RISULTANO PARTICOLARMENTE USURATE. PROBABILE SBILANCIAMENTO del CONTRAPPESO
- (PUNTI LUCE IN FOSSA e IN TESTATA NON SONO COLLOCATI IN POSIZIONE REGOLARE / OPPORTUNA

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro					
<u>RES D76</u>	<u>LX 66</u>						

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?
 SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)
Data 29/05/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma)
Riccardo Mauri
ORGANISMO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. RICCARDO MAURI
n. 8206A

Copia per l'Amministratore / Proprietario

CE-0338-A-SOLO 5

CERVINO

VERBALE DI VERIFICA ASCENSORI E MONTACARICHI (ex D.P.R. 30/04/1999 n°162 e D.P.R. 05/10/2010 N°214 artt. 13 e 14)

8



ISP/VAM 14 624 14 COD EID 16941 VERBALE N° 04305

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [] VERIFICA STRAORDINARIA per [] 14.1 negativo [] 14.2 incidente [] 14.3 modifiche costruttive [] altro

Su: [] Ascensore [] Montacarichi [] Ascensore inclinato [X] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [] Idraulico [X] Elettrico

N° Matricola N° fabbrica CP 9910548 Marca CETECO

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà SCUOLA LEONE SINI GALIA Manutentore GRUPPO SIMET

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m Velocità m/s N° fermate 2 Data collaudo 2007

Riferimento normativo: [] RD 23/06/27 [] DL 600/45 [] DPR 1497/63 [] DPR 1635/79 [] DM 587/87 [] DM 268/94 [] ante DPR 459/96 [] DPR 459/96 [] DPR 162/99 [X] DPR 214/10 [] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO: Table with 2 columns of inspection items (1-18) and handwritten results (e.g., NA, EFFICIENTI, REGOLARI).

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [] Si [] No [] Parziale [] Assenti [] Illeggibile [X] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [] No [] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI: (Large handwritten scribble)

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata. Table with columns: Multifunzione, Luxmetro, Metro.

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? [X] si [] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti) Data 06/05/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione Il Verificatore (timbro e firma) Riccardo Mauri



Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM 14626 14 COD EID 16943 / VERBALE N° 04304

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [] VERIFICA STRAORDINARIA per [] 14.1 negativo [] 14.2 incidente [] 14.3 modifiche costruttive [] altro

Su: [] Ascensore [] Montacarichi [] Ascensore inclinato [X] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [] Idraulico [X] Elettrico

N° Matricola N° fabbrica RP 99 10934 Marca CETECO

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà SIDA LEONE SINIGALIA Manutentore GRUPPO SIMET

Portata kg 180 Capienza Corsa m Velocità m/s N° fermate 2 Data collaudo 2007

Riferimento normativo: [] RD 23/06/27 [] DL 600/45 [] DPR 1497/63 [] DPR 1635/79 [] DM 587/87 [] DM 268/94 [] ante DPR 459/96 [] DPR 459/96 [] DPR 162/99 [X] DPR 214/10 [] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

Table with 2 columns: Item description and status. Items include: 1. Funi - Organi di sollevamento (NA), 2. Dispositivi di blocco (EFFICIENTI), 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento (EFFICIENTI), 4. Paracadute (NA), 5. Limitatore di velocità (NA), 6. Argano (NA), 7. Puleggia di frizione/scomimento [cm] (NA), 8. Ripescaggi/antideriva (NA), 9. Valvola di blocco/ di caduta (NA), 10. Valvola di sovrappressione [bar] (NA), 11. Allarme / bidirezionale (NA), 12. Porte di piano e cabina [daN] (NA), 13. Accessi / Difese (REGOLARI), 14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] (NA), 15. Circuito di manovra (NA), 16. Illuminazione [lux] (NA, NA, NA), 17. Aerazione (N.A.), 18. Targhe e avvisi (REGOLARE)

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [] Si [] No [] Parziale [] Assenti [] Illeggibile [X] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [] No [] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Table with columns: Multifunzione, Luxmetro, Metro

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? [X] SI [] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti) Data 06/09/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione Verificatore (timbro e firma) Riccardo Mauri



Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM 14623 14 COD EID 16939 / VERBALE N° 04306

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CEI

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v ≤ 0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola _____ N° fabbrica 9910544 Marca CETECO

Comune TORINO Provincia To

Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 254

Proprietà SCUOLA LEONE SINIGALIA Manutentore GRUPPO SIMET

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m _____ Velocità m/s _____ N° fermate 3 Data collaudo 2007

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DPR 1635/79 DM 587/87 DM 268/94
 ante DPR 459/96 DPR 459/96 DPR 162/99 DPR 214/10 DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

1. Funi - Organi di sollevamento	<u>NA</u>	10. Valvola di sovrappressione [bar]	<u>NA</u>
2. Dispositivi di blocco	<u>EFFICIENTI</u>	11. Allarme / bidirezionale	<u>NA</u>
3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento	<u>EFFICIENTI</u>	12. Porte di piano e cabina [daN]	<u>NA</u>
4. Paracadute	<u>NA</u>	13. Accessi / Difese	<u>REGOLARI</u>
5. Limitatore di velocità	<u>NA</u>	14. Valore minimo isolamento circuiti [MΩ]	<u>NA</u>
6. Argano	<u>NA</u>	15. Circuito di manovra	<u>NA</u>
7. Puleggia di frizione/scomimento [cm]	<u>NA</u>	16. Illuminazione [lux]	Loc. macchina <u>NA</u> Vano corsa <u>NA</u> Cabina <u>NA</u>
8. Ripescaggi/antideriva	<u>NA</u>	17. Aerazione	<u>NA</u>
9. Valvola di blocco/ di caduta	<u>NA</u>	18. Targhe e avvisi	<u>REGOLARI</u>

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Sì No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Sì No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro					

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

Sì NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data _____ Tecnici in affiancamento o supervisione _____

06/05/2014

Il Verificatore (timbro e firma)

Riccardo Mauri

ISP/VAM 14627 14 COD EID 16944 / VERBALE N° 04307

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CG1

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [] VERIFICA STRAORDINARIA per [] 14.1 negativo [] 14.2 incidente [] 14.3 modifiche costruttive [] altro

Su: [] Ascensore [] Montacarichi [] Ascensore inclinato [X] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [] Idraulico [X] Elettrico

N° Matricola N° fabbrica 9910535 Marca CETECO

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 258

Proprietà SCUOLA LEONE SINIGALLIA Manutentore GRUPPO SIMET

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m Velocità m/s N° fermate 2 Data collaudo 2007

Riferimento normativo: [] RD 23/06/27 [] DL 600/45 [] DPR 1497/63 [] DPR 1635/79 [] DM 587/87 [] DM 268/94 [] ante DPR 459/96 [] DPR 459/96 [] DPR 162/99 [X] DPR 214/10 [] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

Table with 2 columns: Item description and status. Items include: 1. Funi - Organi di sollevamento (NA), 2. Dispositivi di blocco (EFFICIENTI), 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento (EFFICIENTI), 4. Paracadute (NA), 5. Limitatore di velocità (NA), 6. Argano (NA), 7. Puleggia di frizione/scomimento [cm] (NA), 8. Ripescaggi/antideriva (NA), 9. Valvola di blocco/ di caduta (NA), 10. Valvola di sovrappressione [bar] (NA), 11. Allarme / bidirezionale (NA), 12. Porte di piano e cabina [daN] (NA), 13. Accessi / Difese (REGOLARE), 14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] (NA), 15. Circuito di manovra (NA), 16. Illuminazione [lux] (NA), 17. Aerazione (NA), 18. Targhe e avvisi (REGOLARE)

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [] Si [] No [] Parziale [] Assenti [] Illeggibile [X] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [] No [] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Table with columns: Multifunzione, Luxmetro, Metro

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

[X] Si [] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 06/05/2014

Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma) Riccardo Mauri



Copia per l'Amministratore / Proprietario



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 20.

N° 26068

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE
 matr. 73541 marca DI PADERO n.f. 34867 portata 630 fermate 4 data collaudo 2006
 ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NOK	Scorrimento funi
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente


Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

Mettere in sicurezza scala e vano guida macchine
 tenere sotto controllo scorrimento funi e valvole (già esistente)
 nel verbale precedente
 Ripristinare luce vano e ferma

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore: Dot. Ing. Gianluigi Carlo GAVELLO n° 73541 Manutentore: CILIBERTI



0336-A-SoloB



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 to 20.

N° 26070

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo NO
matr. 34870 marca _____ n.f. _____ portata 50 fermate 4 data collaudo ~2005
ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
di proprietà CONTE DI TORINO Ditta manutentrice CEICA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	—	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NA	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
Ripetizione funzionamento interruttor differenziale

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore
 Dott. Ing. Gianluigi Gavello
 GAVELLO
 n° 7914X
 OFFICINA * ONIHO

Manutentore
 CEICA



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2¹⁰ 20.

N° 26071

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE
matr. 29542 marca DI NABELE n.f. 34868 portata 480 fermate 4 data collaudo 2006
ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice CIOCCA

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Manutentore CILIBERTI



0336-A 50102



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 10 20.

N° 26069

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo HO
matr. 34.869 marca _____ n.f. _____ portata 50 fermate 4 data collaudo N 2005
ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 288
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manuttrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	---	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NAK	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	


VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a:	Verifica con esito negativo	Incidente o infortunio	Modifiche rilevanti	Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

Ripartizione provvisoria in attesa di interventi differenziali

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

 Verificatore <i>[Firma]</i>	 Manutentore CILIBERTI <i>[Firma]</i>
---	--

0336-A-SoloS



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 in 20.

N° 26075

Data 27/06/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo NO
 matr. - marca GETEC n.f. 9910548 portata 150 fermate - data collaudo 2009
 ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
 di proprietà CITTA' DI TORINO Ditta manutentrice CIOCCA

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	-	
3. Funi o catene	NA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	NOK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
MONTASCALE
Ripristinare funzionalmente pulanti di Stel a firma Collier

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore [Signature] Manutentore CILIBERTI [Signature]





BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA **STRAORDINARIA**

D.C1.2.10 20.

N° 26072

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo Mo
 matr. marca CETECO n.f. 9910534 portata 130 fermate data collaudo 2007
 ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manuttrice CIACCA

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	-	
3. Funi o catene	NA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	NOK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
MONTASCALÈ
Ripristinare funzionamento STOP part' alle estremità della corsa

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore: Dott. Ing. Gianluigi Gervò GAVELLO n° 7914 X Manutentore: CILIBERTI



0336-A-Solo

**BOREAS****VERBALE DI VERIFICA**

D.C1.2.1.0 20.

N° 26073

Data 27/04/2012

 PERIODICA STRAORDINARIA**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo 10
matr. _____ marca CEFELO n.f. 9910544 portata 150 fermate - data collaudo 2007
ubicato in TORINO Via C. SEBASTOPOLI 258
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice CIOLLA

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	-	
3. Funi o catene	NA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	NO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

<input type="checkbox"/> VERIFICA STRAORDINARIA	in seguito a: Verifica con esito negativo	Incidente o infortunio	Modifiche rilevanti	Richiesta del Cliente
---	---	------------------------	---------------------	-----------------------

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?

SI NO **PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**MONTASCALE
Ripristinare funzionamento pulsante d' STOP alle estremità della corsa**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?** SI NO

Verificatore

Manutentore

felCLIBERTIAD

0336-A-SOLO8



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

 PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 1.0 20.

N° 26074

Data 27/04/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo 170
 matr. --- marca CETEC n.f. 9910535 portata 190 fermate --- data collaudo 2007
 ubicato in TORINO Via C. SERBASTOPOLI 258
 di proprietà CANTONE DI TORINO Ditta manutentrice CIOCCA

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	-	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	-	
3. Funi o catene	NA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	NOK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

MONTASCALE
Ripristino funzionamento pulsant. Stop agli estremi delle corse

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore

Manutentore

Doc. Ing.
 Gianluigi Carlo
 GAVELLO
 n° 7014 X

C. LIBERATI

