



**BOREAS**

**VERBALE DI VERIFICA**

D.C1.2 1.0 20.

N° 43469

PERIODICA  STRAORDINARIA

Data 14/05/2013

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. ILENIA COTTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AC  
 matr. 1232/3736 marca JAL n.f. 7002 portata 630kg fermate 5 data collaudo 29/03/08  
 ubicato in TORINO Via AQUILETA 3  
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice NARESECO

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	IN PRESE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	POSITIVO	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	POSITIVO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	POSITIVO	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	POSITIVO	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	POSITIVO	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a:  Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

1) EVITARE IN CONTACTI D'ACQUA IN FONDI  
 2) RIVANARE ELEMENTI AROSONITI IN FONDI

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?**  SI  NO

Verificatore: ILENIA COTTO Manutentore: NARESECO



DT (IE) ✓



## CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	
MANUTENZIONE	
16 OTT 2008	
Prof.	SCM/25408
Cat.	6 Cl. 5 Fog. 15

Torino,

Spett.le IRIDE SERVIZI  
Servizio Tecnologico al Comune di Torino  
c.so Svizzera, 95  
10143 Torino

alla cortese attenzione dell'ing. Cimino

DOCUMENTAZIONE INVIATA DA: Rosso Piero tel. 011/4426085

Oggetto: Presa in carico manutenzione. Trasmissione della documentazione in originale di un ascensore idraulico per disabili installato nella seguente scuola:

Ascensore idraulico n. 07002 installato nella scuola elementare di via Aquileia, 8 dall'impresa S.A.S. s.r.l. con sede in via P Bronzetti, 62/B 81020 S. Nicola L.S. (CE)

Il numero di matricola assegnato dell'impianto è n. 1272/3736

- dichiarazione CE di conformità;
  - verbale di verifica;
  - relazione di calcolo;
  - certificati di conformità dei materiali impiegati;
  - manuale di uso e manutenzione;
  - relazione geologico-tecnica;
  - disegni, calcoli, opere strutturali e relazione sui materiali.
- L'ascensore è dotato di un anno di manutenzione a partire dalla data di collaudo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(ing. Pierluigi Poncini)

All. DT

rp/trasmiss iride16

**TORINO**  
non sta mai ferma

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
Secondo l'allegato II, lettera B del DPR n° 162 del 30/04/1999  
( direttiva Ascensori 95/16/CE )

<b>INSTALLATORE:</b>	SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.
Indirizzo:	VIA P. BRONZETTI, N° 62/B
<b>ASCENSORE:</b>	TIPO IDRAULICO
Ascensore modello	SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.
	PRATICA OCERT CHECK PO-08_1A
Numero di costruzione	07002
<b>Indirizzo di installazione</b>	SEL " PARATO" VIA AQUILEIA, 8
Anno di installazione	2007
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	DPR 162/99
<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	OCERT - CE 1362
Indirizzo	CORSO ROSSELLI, 91 bis/7 - torino

Il sottoscritto Calandra Felice, autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore, **dichiara** che l'ascensore costruito, installato e provato secondo la seguente procedura, come definita negli allegati del DPR 30 aprile 1999, n° 162:

- Controllo finale di cui all'allegato VI in data ..... riferimento n° .....
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XII,
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XIV,
- Verifica dell'unità di cui all'allegato X, in data 21/07/08, riferimento CHECK PO-08\_1A
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XIII,

Entro i limiti delle responsabilità dell'installatore, è conforme alla direttiva 95/16/CE (ascensori) ed alla direttiva 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica).

Data

Firma del responsabile



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**  
(allegato II di cui all'art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto  
**CALANDRA FELICE**

qualifica **METALMECCANICO**

Responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)

**SAS S.rl. Società Ascensori e Servizi**

operante nel settore  
**METALMECCANICO**

con sede in via  
**P. BRONZETTI, 62/B**

comune **S. NICOLA LA STRADA** (prov.) **CASERTA** tel. **0823 45 23 13**

fax **0823 45 37 54** e.mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel Comune di **CITTA' DI TORINO**

(prov.) **TO** via **SEL " PRATO " VIA AQUILEIA,**

n.° **8** scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

**CITTA' DI TORINO - SEL " PARATO " VIA AQUILEIA, 8**

in edificio adibito ad uso:  industriale  civile  commercio  altri usi

## DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da <sup>(2)</sup>

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego <sup>(3)</sup>

46/90

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

### Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 <sup>(4)</sup>

relazione con tipologia dei materiali utilizzati; <sup>(5)</sup>

schema di impianto realizzato; <sup>(6)</sup>

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; <sup>(7)</sup>

### Allegati facoltativi: <sup>(8)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


## DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


### IL DICHIARANTE

data

30/07/2008

  
Società Ascensori e Servizi s.r.l.  
Via Bronzetti n° 62 B  
81130 S. Nicola la Str. (CE)  
P. IVA 02697710610  
(timbro e firma)

IL Legale rappresentante dell'impresa

  
\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

**ATTESTATO DI CONFORMITA' CE**

**n° TO/101/2008 (Allegato X)**

**L'OCERT s.r.l. – ORGANISMO CERTIFICAZIONI TECNICHE –  
QUALE ENTE NOTIFICATO N° 1362 AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/16 CE**

**CERTIFICA**

Di aver eseguito, **con esito positivo**, le verifiche previste in sede di collaudo, in conformità alla norma di riferimento, al seguente impianto:

**ASCENSORE OLEODINAMICO**

Norma di riferimento: **EN 81.2**

COSTRUTTORE:	<b>SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI</b>
INSTALLATO DA:	<b>SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI</b>
N° DI FABBRICAZIONE:	<b>7002</b>
PORTATA DELL'IMPIANTO (Kg):	<b>680 Kg</b>
CAPENZA PERSONE:	<b>9</b>
CORSA (m):	<b>13,20 m</b>
N° FERMATE:	<b>5</b>
VELOCITA'(m/s):	<b>0,6 m/s</b>

**UBICAZIONE DELL'IMPIANTO**

<b>PROPRIETARIO:</b>	<b>COMUNE DI TORINO</b>		
	<b>V. AQUILEIA</b>		<b>8</b>
	(Indirizzo)		(n°)
<b>TORINO</b>	<b>(10100)</b>		<b>(TO)</b>
(Città)	(Cap)		(Prov.)

DATA DEL RILASCIO: 29/08/2008

**OCERT S.r.l.**  
Corso Rosselli, 91 bis/7  
10129 TORINO

**Ocert srl - Organismo Certificazioni Tecniche**

Notificato CE ai sensi della Direttiva 95/16 (Ascensori) - Abilitato per le verifiche di cui al DPR 462/01 (Impianti di messa a terra)

Sede legale. Via San Marino 5, 10134 Torino - Capitale sociale: € 16000 i.v. – C.F. e P. IVA: 08463950017  
Numero di iscrizione del registro delle imprese di Torino: 08463950017 - R.E.A.: TO-975150



Cod. Imp.	Cliente:	Ubicazione: <b>VIA VENEZIA 7 (TORINO)</b>	<b>NUMERO VERDE 800199037</b>
-----------	----------	---	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		<input type="checkbox"/> <b>VISITA SEMESTRALE (Art. 15 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162)</b>	
<b>Cod. att.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Eseguito</b>	
M01	Verifica funzionamento porte e serrature	<input type="checkbox"/>	
M02	Pulizia locale del macchinario, fossa e tetto cabina	<input type="checkbox"/>	
M03	Verifica funzionamento segnalazioni	<input type="checkbox"/>	
M04	Verifica funzionamento dispositivo di allarme	<input type="checkbox"/>	
M05	Lubrificazione parti meccaniche in movimento	<input type="checkbox"/>	
M06	Controllo fermata ai piani e registrazione freno e/o valvole	<input type="checkbox"/>	
M07	Controllo olio motore e argano ed eventuale rabbocco	<input type="checkbox"/>	
<b>Cod. att.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Eseguito</b>	
M10	Verifica efficienza paracadute, limitatore e dispositivi di sicurezza	<input type="checkbox"/>	
M11	Verifica funi e loro attacchi	<input type="checkbox"/>	
M12	Verifica isolamento impianto	<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/> <b>CHIAMATA NR.</b>	<b>Inconveniente segnalato</b> .....	Ora inizio ..... / .....
	.....	Ora fine ..... / .....

Cod. Int.	Descrizione	Cod. Art.	Descrizione	Quantità
	<b>VERIFICA + PRESS. IMPIANTO IN M12</b>			

<b>Cod. Tecnico</b> 55A	<b>Firma del Tecnico</b> 	<b>Nome del Cliente</b>	<b>Firma del Cliente</b> 	<b>Data</b> 11/12/05
----------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------



Cod. Imp.	Cliente:	Ubicazione: <b>VIA VENEZIA 7 (TORINO)</b>	<b>800199037</b>
-----------	----------	---	------------------

**MANUTENZIONE ORDINARIA**

Cod. att.	Descrizione attività	Eseguito
M01	Verifica funzionamento porte e serrature	<input type="checkbox"/>
M02	Pulizia locale del macchinario, fossa e tetto cabina	<input type="checkbox"/>
M03	Verifica funzionamento segnalazioni	<input type="checkbox"/>
M04	Verifica funzionamento dispositivo di allarme	<input type="checkbox"/>
M05	Lubrificazione parti meccaniche in movimento	<input type="checkbox"/>
M06	Controllo fermata ai piani e registrazione freno e/o valvole	<input type="checkbox"/>
M07	Controllo olio motore e argano ed eventuale rabbocco	<input type="checkbox"/>

**VISITA SEMESTRALE (Art. 15 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162)**

Cod. att.	Descrizione attività	Eseguito
M10	Verifica efficienza paracadute, limitatore e dispositivi di sicurezza	<input type="checkbox"/>
M11	Verifica funi e loro attacchi	<input type="checkbox"/>
M12	Verifica isolamento impianto	<input type="checkbox"/>

**CHIAMATA NR.** Inconveniente segnalato .....  
 .....  
 .....  
 Ora inizio ..... / .....  
 Ora fine ..... / .....

Cod. Int.	Descrizione	Cod. Art.	Descrizione	Quantità
	<b>VERIFICA X PRESA IMPIANTO IN M12</b>			

Cod. Tecnico <b>55A</b>	Firma del Tecnico 	Nome del Cliente	Firma del Cliente 	Data <b>11/12/05</b>
----------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**  
Secondo l'allegato II, lettera B del DPR n° 162 del 30/04/1999  
( direttiva Ascensori 95/16/CE )

<b>INSTALLATORE:</b>	SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.
Indirizzo:	VIA P. BRONZETTI, N° 62/B
<b>ASCENSORE:</b>	TIPO IDRAULICO
Ascensore modello	SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. PRATICA OCERT CHECK PO-08_1A
Numero di costruzione	07002
Indirizzo di installazione	SEL " PARATO" VIA AQUILEIA, 8
Anno di installazione	2007
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	DPR 162/99
<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	OCERT - CE 1362
Indirizzo	CORSO ROSSELLI, 91 bis/7 - torino

Il sottoscritto Calandra Felice, autorizzato a impegnare l'installatore dell'ascensore, **dichiara** che l'ascensore costruito, installato e provato secondo la seguente procedura, come definita negli allegati del DPR 30 aprile 1999, n° 162:

- Controllo finale di cui all'allegato VI in data ..... riferimento n° .....
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XII,
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XIV,
- Verifica dell'unità di cui all'allegato X, in data 21/07/08, riferimento TO/101/2008
- Garanzia di qualità di cui all'allegato XIII,

Entro i limiti delle responsabilità dell'installatore, è conforme alla direttiva 95/16/CE (ascensori) ed alla direttiva 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica ).

Data, 30/07/2008

Firma del responsabile

