

0822-A-SOLO1

**BOREAS** **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.  
 N° 12928  
 PERIODICA  STRAORDINARIA  
 Data 24/5/2011

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011-8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
 matr. 1272/2176 marca KONE n.f. 10433563 portata 900kg fermate 5 data collaudo 13/01/2008  
 ubicato in TORINO Via LEONCAVALLO, 17 - BIBLIOTECA  
 di proprietà IRIDE (COMUNE DI TORINO) Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OTTIMPERATE IN POSE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	REGOLARE	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	VD SOTTO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	E' INTERVENUTO	
7. Limitatore di velocità	EFFICIENTI	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NELLA NORMA	
10. Allarme bidirezionale	VD SOTTO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	REGOLARE	
15. Targhe e avvisi	VD SOTTO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a:  Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

- APPONERE TARGA IDENTIFICATIVA IN CABINA
- RIPRISTINARE EXTRACORSA SUPERIORE (CONTATTI) IN BATTUTA.
- RIPRISTINARE COMBINATORE TELEFONICO (PRESENZA ASSENZA DI LINEA)

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ?**  SI  NO

Verificatore: BONFIGLIO Manutentore: FRANCUINA



0822-A-SOLO1

**BOREAS** **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.  
 N° 43430  
 PERIODICA  STRAORDINARIA  
 Data 06/05/2013

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. ILENIA BOTTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
 matr. 1272/2176 marca KONE n.f. 10433563 portata 900kg fermate 5 data collaudo 13/01/2008  
 ubicato in TORINO Via LEONCAVALLO, 17  
 di proprietà IRIDE (COMUNE DI TORINO) Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	POSITIVE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	POSITIVO	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	POSITIVO	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	POSITIVO	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a:  Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

/

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ?**  SI  NO

Verificatore: ILENIA BOTTO Manutentore: STEFANO CANTASO

