

CE-0302-A-SOLO2

CERVINO

VERBALE DI VERIFICA ASCENSORI E MONTACARICHI



ISP/VAM 18440 15 COD EID 21122 0000 VERBALE N° 06569

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola 1272/2906 N° fabbrica 04/1149 Marca BAGLINI

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA FILADELFIA 205

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 630 Capienza 8 Corsa m 12,30 Velocità m/s 0,45 N° fermate 5 Data collaudo 22/11/2006

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DM 1635/79 DM 587/87 DPR 268/94

RISCONTRANDO: 1. Funi - Organi di sollevamento N.A. (dritto) 2. Dispositivi di blocco EFFICIENTI 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento EFFICIENTI 4. Paracadute NA (dritto) 5. Limitatore di velocità NA 6. Argano NA 7. Puleggia di frizione/scomimento [cm] NA 8. Ripescaggi/antideriva EFFICIENTI 9. Valvola di blocco/ di caduta EFFICIENTI 10. Valvola di sovrappressione [bar] 30 bar 11. Allarme / bidirezionale HANNO FUNZIONATO 12. Porte di piano e cabina [daN] REGOLARI 13. Accessi / Difese REGOLARI 14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] > 175 MΩ 15. Circuito di manovra REGOLARE 16. Illuminazione [lux] >200 >200 >200 17. Aerazione REGOLARE 18. Targhe e avvisi REGOLARE

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? Si NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Copia per l'Amministratore / Proprietario

CE-0302-A-SOLO1

CERVINO

VERBALE DI VERIFICA ASCENSORI E MONTACARICHI



ISP/VAM 18439 15 COD EID 21121 0000 VERBALE N° 06568

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola 1272/2097 N° fabbrica 04/1148 Marca BAGLINI

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA FILADELFIA 205

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 800 Capienza 13 Corsa m 5 Velocità m/s 0,9 N° fermate 3 Data collaudo 12/10/2005

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DM 1635/79 DM 587/87 DPR 268/94

RISCONTRANDO: 1. Funi - Organi di sollevamento REGOLARI 2. Dispositivi di blocco EFFICIENTI 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento EFFICIENTI 4. Paracadute HA FUNZIONATO 5. Limitatore di velocità HA FUNZIONATO 6. Argano REGOLARE 7. Puleggia di frizione/scomimento [cm] >200 >150 >150 8. Ripescaggi/antideriva NA 9. Valvola di blocco/ di caduta NA 10. Valvola di sovrappressione [bar] NA 11. Allarme / bidirezionale HANNO FUNZIONATO 12. Porte di piano e cabina [daN] REGOLARI 13. Accessi / Difese REGOLARI 14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] > 200 MΩ 15. Circuito di manovra REGOLARE 16. Illuminazione [lux] >200 >150 >150 17. Aerazione REGOLARE 18. Targhe e avvisi REGOLARE

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? Si NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Copia per l'Amministratore / Proprietario