

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	05	07
		Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - CENTRO RAGAZZI LILLIPUT (CE-0336)	Attività AULE E LABORATORI RICREATIVI					
Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 262	Comune TORINO	Data Verifica 07-mag-09		e giorni successivi -		

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della Resistenza Globale
strumentazione : ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca

Risulta :

1) per il complesso delle derivazioni a terra :

R (Ohm)	0,5
-----------	------------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari (a campione circa 70 %), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;
strumentazione : ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;
strumentazione : _____ Matric. _____
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca

Coordinamento dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivi:

- a massima corrente SI NO
- differenziale SI NO $I_{dn} = 3 A$ (tarabile)

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	05	07
		Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - CENTRO RAGAZZI LILLIPUT (CE-0336)		Attività AULE E LABORATORI RICREATIVI				
Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 262		Comune TORINO		Data Verifica e giorni successivi 07-mag-09 -		

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif. -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

La potenza indicata sul verbale è quella complessiva di tutto l'impianto perché facente parte della stessa fornitura elettrica della scuola elementare Sinigaglia.

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001
Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica


Validità del documento : fino al **6 maggio 2011**

Torino il **08 - mag - 09**

L'Ispettore



La Direzione Tecnica
Ing. Roberto LOIACONO



G.E.S.A. s. a. s.

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001			Mod.	T	AS	04	08
			Pag. 1 / 1				
Commessa AB0-878	Nome Ispettore p.i. Gabriele PIGNATIELLO	DATA: 7-5-2009					
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo <input type="checkbox"/> Secondo <input type="checkbox"/> Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° TO 379 B09					
						Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°	A
						Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°	C

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1 Impianto Verificato	
Azienda :	COMUNE DI TORINO - CENTRO PARAZZI LILLIPUT
via :	C.so SEBASTOPOLI 262
Citta :	TORINO
Prov. :	TO
2 Sopralluogo avvenuto il :	
7-5-2009	dalle ore 10.30 alle ore 11.00
/	dalle ore / alle ore /
complessivamente n° 05 ore/uomo ⁽¹⁾	
Necessita ulteriore Sopralluogo	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

⁽¹⁾ Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'ispezione effettuati presso la sede.

3 Invio del Verbale di Verifica
Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.

4 Mancata effettuazione della verifica
La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :
/

Firma CLIENTE: Edoardo Maurizi

Firma ISPETTORE: Pignatiello

MAURIZIO CALZONI (TECNICO INCARICATO AET SRL)
nome e cognome leggibili del firmatario