

8.4.2.03

rev.0 del 31/03/02

**VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO
DELLE PROTEZIONI DIFFERENZIALI
(CEI 23 - 18)**

Sistema elettrico:

TN (TN-S)

TT

Pag.: 2

di: 3

Cliente: A.E.M. Comessa n° 042041 Relazione n°: 04P05MIS

Denominazione lavoro: Scuola Materna "BORGARELLO" TORINO C.so Sicilia,24 PIANO TERRENO

Verificatore: Ing.Porru-P.I.Vigo Data di effettuazione della verifica: 04/02/2005

CIRCUITO PROTETTO	PROTEZIONI		Tasto di prova		Idn , 0°		Idn , 180°		1/2 Idn , 0° Intervento		5 Idn , 0°		NOTE
	TIPO	In (A)	si	no	Idn (mA)	t (ms)	Idn (mA)	t (ms)	SI	NO	Idn (mA)	t (ms)	
LABORATORIO	MTD	16	X		30	33	30	12		X	30	22	
SPOGLIATOIO OPERATRIC	MTD	16	X		30	25	30	20		X	30	19	
RELIGIONE	MTD	16	X		30	25	30	21		X	30	17	
SEGRETERIA	MTD	16	X		30	22	30	15		X	30	12	
CORRIDOIO	MTD	16	X		30	21	30	13		X	30	8	
FARETTI E PRESE	MTD	16	X		30	21	30	19		X	30	7	
AULA A	MTD	16	X		30	20	30	14		X	30	17	
PALESTRA	MTD	16	X		30	18	30	21		X	30	7	
ATTIVITA' LIBERE SX	MTD	16	X		30	21	30	12		X	30	17	
LUCE E BOILER	MTD	16	X		30	11	30	21		X	30	7	
AULA E	MTD	16	X		30	33	30	12		X	30	22	
SPOGLIATOIO+DISABILI	MTD	16	X		30	25	30	22		X	30	14	
RIPOSTIGLIO LAVANDERIA	MTD	16	X		30	25	30	18		X	30	17	
FARETTI E PRESE ATRIO D	MTD	16	X		30	24	30	15		X	30	13	
AULA C	MTD	16	X		30	21	30	17		X	30	10	
AULA B	MTD	16	X		30	19	30	19		X	30	7	

Firma verificatore: 

